



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-8471CT0154

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Westfälische Kunststofftechnik GmbH Homburgstraße 11-13, D-45549 Sprockhövel
Vertreiber <i>distributor</i>	Westfälische Kunststofftechnik GmbH Homburgstraße 11-13, D-45549 Sprockhövel
Produktart <i>product category</i>	Kunststoff-Druckrohre für erdverlegte Leitungen: Kunststoffrohrleitungssystem aus PA-U für die Gasversorgung, Fert.-Gr. 44 (8471)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kunststoffrohr aus PA-U für die Gasversorgung
Modell <i>model</i>	PA Gasrohr
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: K 18 0585.1 vom 08.05.2018 (MPD) Baumusterprüfung: K 18 0585.2 vom 08.05.2018 (MPD)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 335-A6 (01.12.2015) DIN ISO 16486-2 (01.07.2015)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

08.05.2023 / 18-0369-GNE

09.05.2018 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888

Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com

info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
PA Gasrohr	Abmessungsreihe: SDR 11 Fertigungsgruppe: 44 Werkstofftyp: PA-U 12 180 höchster Betriebsdruck: 18 bar	